

*О результатах выполнения адресной  
программы по нормализации  
температурно-влажностного режима  
неотапливаемых чердачных помещений  
многоквартирных домов Фрунзенского  
района Санкт-Петербурга, в целях  
обеспечения безопасной эксплуатации  
жилых зданий*

## План адресной программы по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений многоквартирных домов Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2018 год по видам работ:

- 1. Теплоизоляция верхнего розлива системы теплоснабжения с применением минераловатных цилиндров из базальтового волокна, кашированных алюминиевой фольгой - **32 мкд, 4734 пог.м**
- 2. Теплоизоляция чердачного перекрытия - **17 мкд, 6832 кв.м.**
- 3. Теплоизоляция участков вентиляционных каналов в чердачном помещении - **27 мкд, 2212 кв.м**
- 4. Теплоизоляция входов в чердачные помещения – **27 мкд, 60 ед.**
  
- **Примечание:** В плане работ исключен многоквартирный дом Боровая ул. д. 88, литера А в связи с переносом по капитальному ремонту с 2017 на 2019 год.

**По состоянию на 22.08.2018 года выполнены работы по теплоизоляции чердачных перекрытий и вентиляционных каналов чердачных помещений**

● В многоквартирных домах  
ООО «ЖКС № 1 Фрунзенского района»

- 1. Лиговский пр., д. 142 литера А
- 2. Лиговский пр., д. 152 литера А
- 3. Боровая ул., д. 44
- 4. Боровая ул., д. 46 литера А
- 5. Боровая ул., д. 58 литера Б
- 6. Боровая ул., д. 64 литера А
- 7. Боровая ул., д. 78 литера А

**По состоянию на 22.08.2018 года выполнена теплоизоляция входов в чердачные помещения ООО «ЖКС № 1 Фрунзенского района» по следующим адресам:**

- 1. Лиговский пр., д. 152 литера А
- 2. Боровая ул., д. 44 литера А
- 3. Боровая ул., д. 64 литера А

Проведены работы по восстановлению изоляции вентиляционных каналов и чердачных перекрытий в чердачном помещении  
Лиговский пр., дом 142 литер А

*Теплоизоляция  
вентиляционной шахты*



*Теплоизоляция чердачного  
перекрытия*



**Проведены работы по восстановлению изоляции вентиляционных каналов и входов в чердачные помещения  
Лиговский пр., дом 152 литера А**

*Теплоизоляция  
вентиляционной шахты*



*Теплоизоляция входа  
в чердачное помещение*



Ведутся работы по восстановлению теплоизоляции чердачного перекрытия и входов в чердачные помещения по адресам:  
Боровая ул., д. 44 лит. А; д. 64 лит. А; д. 58 лит. Б; д. 78 лит. А.

