

Пожарная безопасность хостела «Морюшко»

{ Выполнили: Белоцерковец Наталья
Лопатько Дарья
Б1310



- ▣ В Хостеле «Морюшко»:
- ▣ 1 этаж;
- ▣ Категория вместимости – от 11 до 50 человек;
- ▣ 2 степень огнестойкости

Необходимые мероприятия по противопожарной безопасности в хостеле «Морюшко»

- ▣ Проведение инструктажа по пожарной безопасности для всех без исключения сотрудников
- ▣ Назначение ответственного за пожарную безопасность в хостеле «Морюшко»
- ▣ Разместить в каждой жилой комнате и общественных помещениях планы эвакуации
- ▣ Проведение обучающих эвакуаций
- ▣ Обеспечение сооружения первичными средствами пожаротушения
- ▣ Установка системы оповещения
- ▣ Установка подсвечиваемых знаков
- ▣ Установление строго отведенных мест для курения
- ▣ Обработка материалов специальными средствами против возгорания

Проведение инструктажа:

- ▣ Противопожарный инструктаж для сотрудников хостела «Морюшко» включает:
- ▣ Ознакомление работников с правилом содержания территории, здания и всех помещений хостела (жилые помещения, общие помещения, сан узлы);
- ▣ Работники ознакамливаются с противопожарным оборудованием, его местонахождением и его использованием (огнетушители, кнопки пожарной тревоги, пожарные шланги, детекторы дыма);
- ▣ Работники знают все контактные номера телефонов при ЧС;
- ▣ Работники знают правила и последовательность действий при возникновении пожара (оповещение гостей, изоляция гостей от опасности)
- ▣ Работники расписываются и признают свою ответственность и осведомленность касательно противопожарной деятельности

Назначение ответственного за пожарную безопасность в хостеле «Морюшко»

- ▣ Ответственные за безопасность хостела назначены индивидуальные предприниматели:
- ▣ Белоцерковец Наталья и Лопатько Дарья



Обеспечение сооружение первичными средствами пожаротушения

- Средства пожара тушения в хостеле «Морюшко» расположены:
- 1. Огнетушители – в комнате для персонала и в общей комнате
- 2. Кнопка экстренного вызова – расположена в коридоре
- 3. Противопожарные шланги – расположены в коридоре возле душевых комнат

- Производить проверку работы оборудования и его наличия необходимо каждый месяц.

Установка системы оповещения и подсвечиваемых знаков

- В хостеле «Морюшко» установлены следующие знаки



Обработка материалов специальными средствами против возгорания



В хостеле «Морюшко»
применяют:
**УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОГНЕЗАЩИТА "ФУКАМ"**

Применяется для огнезащитной обработки материалов пористой структуры: огнезащита тканей, огнезащита древесины, огнезащита деревянных конструкций, огнезащита ковров и ковровых покрытий, бумаги, гофрокартона, тепло-звукоизоляционных, строительных и отделочных материалов, впитывающих воду (фанера, ДСП, обои и др.). Благодаря безопасной формуле средства можно проводить огнезащитную обработку постельного белья, матрасов, одежды, предметов интерьера и др.

Нормативные ссылки:

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- ГОСТ Р 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».
- ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88) «Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические».
- ГОСТ 12.1.033-81 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения».
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Спасибо за внимание