

**Начальник отделения государственного
пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 72 МЧС России»**

подполковник внутренней службы

**Юдин
Александр Сергеевич**

«Актуальные вопросы реализации и соблюдения требований правил обеспечения пожарной безопасности в работе дошкольных образовательных учреждений».



Обязательные требования пожарной безопасности

- № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года с внесёнными изменениями ФЗ от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме» (утв. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - ППР)

Обязательные требования пожарной безопасности

- № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - содержит требования пожарной безопасности капитального характера
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» содержат требования пожарной безопасности режимного характера

Документы, принятые в развитие ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Сводные правила (СП)
- Государственные
национальные стандарты
(ГОСТ Р)

Нормативные документы, зарегистрированные в Министерстве Юстиции Российской Федерации

- ▣ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» **НПБ 110-03**, зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003 года. Регистрационный № 4836.
- ▣ Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях **НПБ 104-03**, зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003 года. Регистрационный № 4837.
- ▣ Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» **Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645** зарегистрирован в Минюсте РФ 21 января 2008 года. Регистрационный № 10938.

На что следует обратить внимание при подготовке к проверке ГПН

- **1) Общие организационно-технические мероприятия:**
- - должно быть назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность (п. 4 ППР);
- - к работе люди допускаются только после прохождения обучения (в виде инструктажа или пожарно-технического минимума) (п. 3 ППР):
- - если в здании более 50 человек необходимо 1 раз в полугодие отрабатывать план эвакуации на случай пожара (п. 12 ППР);

На что следует обратить внимание при подготовке к проверке ГПН

▣ 2) По путям эвакуации

- ▣ (п. 36.ППР) - при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
 - ▣ а) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
 - ▣ б) устраивать в тамбурах выходов инвентарь и материалы;
 - ▣ г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; (т. е. доводчики).
- ▣ -п. 39 ППР – ковры и ковровые дорожки должны надёжно крепиться к полу.

На что следует обратить внимание при подготовке к проверке ГПН

- ▣
- ▣ **3) По проверке систем автоматической противопожарной защиты:**
- ▣ - проверка АПС, АУПТ, систем оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, средств пожарной сигнализации обеспечивается руководителем не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта (п. 61 ППР-2012);
- ▣ - договор на ТО и ППР систем АПЗ с организацией имеющей лицензию на право проведения ТО и ППР систем АПЗ;
- ▣ - исправность работоспособность систем АПЗ;

На что следует обратить внимание при подготовке к проверке ГПН

4) По проверке и содержанию первичных средств пожаротушения:

- - оснащение помещений огнетушителями должно соответствовать нормам положенности по прил. 1,2 ППР (п. 70 ППР)
- - 1 раз в полугодие (весной и осенью) проверяется внутренний и наружный противопожарный водопровод (п. 55)
- - 1 раз в год проводится перемотка пожарных рукавов (п. 57 ППР);

На что следует обратить внимание при подготовке к проверке ГПН

- **5) Другие регламентные проверки и мероприятия:**
- **(П. 24. ППР)** - руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.
- **-(п. 50 ППР)-** руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год

В статье 134 ФЗ - 123 оптимизируются требования и область применения строительных материалов, в том числе покрытий полов в детских садах

- ▣ *В помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.*
- ▣ *Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в детских дошкольных образовательных учреждениях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1.*

В статье 134 оптимизируются требования и область применения строительных материалов, в том числе покрытий полов в детских садах

Также в соответствии с таблицей 28 ТР-ФЗ-123 класс опасности материалов для стен и потолков общих коридоров. Холлов, фойе – КМ 1, а для потолков общих коридоров – КМ2.

При проведении ремонтов необходимо запрашивать сертификаты на декоративно-отделочные материалы. В соответствии с таблицей 3 ФЗ 123, КМ 0(только НГ), КМ1 (Г1,В1,Д2,Т2,РП1), КМ2 (Г1,В2,Д2, Т2, РП1), где Г-горючесть, В-воспламеняемость, Д- дымообразующая способность, Т – токсичность продуктов горения, РП – распространение пламени по поверхности для покрытия полов.