

Вентиляция и кондиционирование

Практическое занятие №1-5.

Расчет расходов воздуха
общеобменной вентиляции
(РГЗ)

ЗАДАЧА №1

Типовое задание:

Определить расход приточного воздуха и требуемую кратность воздухообмена для вентиляции механического цеха самолетостроительного завода: а) в теплый период года, б) в холодный период года, в) для переходных условий и произвести выбор воздухораспределения. Вентилятор создает разность давлений – 1300 Па. Вт=Дж/с.

Исходные данные для расчета:

- Габариты цеха: длина, ширина, высота.
- Расчетная температура наружного воздуха **в теплый период года 24 °С.**
- Избытки теплоты – КВт.
- Расход воздуха, удаляемого из рабочей зоны – м³/ч.
- Категория работ средней тяжести II Б.
- Тепловой поток для отопления помещения в холодный период года – КВт.
- Температура воздуха в рабочей зоне - °С.
- Избытки теплоты при переходных условиях – КВт.

Порядок расчета

Расход приточного воздуха для нужд предприятия можно определить по формуле:

$$L = L_{w,z} + \frac{3,6 \cdot Q - c \cdot L_{w,z} \cdot (t_{w,z} - t_{in})}{c \cdot K_t \cdot (t_{w,z} - t_{in})}, \text{ где}$$

L - расход приточного воздуха ($\text{м}^3/\text{час}$);

$L_{w,z}$ - расход воздуха, удаляемого из рабочей зоны местными отсосами общеобменной вентиляции и на технологические нужды ($\text{м}^3/\text{час}$);

Q – избыточный явный тепловой поток в помещении (Вт) - **состоит из избытков теплоты и технологических тепловыделений**;

C – теплоёмкость воздуха (принять равной $C=1,2$ ($\text{кДж}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$));

$t_{w,z}$ - температура воздуха в рабочей зоне помещения, удаляемого местными отсосами общеобменной вентиляции и на технологические нужды ($^\circ\text{C}$);

t_{in} - температура воздуха, подаваемого в помещение равная температуре приточного воздуха на выходе из воздухораспределителей ($^\circ\text{C}$);

K_t - коэффициент воздухообмена (**принять по таблице 2**).

Определяем допустимую температуру воздуха в рабочей зоне **в теплый период года.**

Для Новосибирска допустимая температура рабочей зоны определяется как прибавка 4°C к расчетной температуре (24°C), но не превышающая 31°C - для легких работ; 30°C - для работ средней тяжести и 29°C - для тяжелых работ

$$t_{w,z} = t_a + 4$$

Допустимая температура воздуха в рабочей зоне **при переходных условиях и в холодный период года** принимается по таблице 1 по НИЖНЕМУ пределу для постоянных рабочих мест (15 °С).

Таблица 1 – Допустимые и оптимальные температуры в рабочей зоне

Период года	Категория работ	Оптимальные нормы на постоянных и непостоянных рабочих местах			Допустимые нормы				
		температура, °С	скорость движения, м/с. не более	относительная влажность, %	температуры, °С			скорости движения воздуха, м/с, не более	относительной влажности воздуха, %, не более
					на всех рабочих местах	на постоянных рабочих местах	на непостоянных рабочих местах		
Теплый	Легкая:			40-60	На 4 °С выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А) и не более указанных в гр. 7 и 8				75
	Ia	23-25	0.1			28/31	30/32	0.2	
	Iб	22-24	0.2			28/31	30/32	0,3	
	Средней тяжести:	21-23	0,3			27/30	29/31	0,4	
	IIa	20-22	0,3			27/30	29 31	0,5	
	IIб								
Тяжелая:									
III	18-20	0,4		26/29	28/30	0.6			
Холодный и переходные условия	Легкая:			40-60	-				75
	Ia	22-24	0,1			21-25	18-26	0,1	
	Iб	21-23	0,1			20-24	17-25	0,2	
	Средней тяжести:	18-20	0,2			17-23	15-24	0,3	
	IIa		0,2						
	IIб	17-19	0,3			15-21	13-23	0,4	
	Тяжелая:								
III	16-18			13-19	12-20	0,5			

- Примечания: 1. В таблице допустимые нормы внутреннего воздуха приведены в виде дроби: в числителе для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 °С, в знаменателе - выше 25 °С.
- 2. Для районов с температурой наружного воздуха (параметры А) 25 °С и выше соответственно для категорий работ легкой, средней тяжести и тяжелой температуру на рабочих местах следует принимать на 4 °С выше температуры наружного воздуха, но не выше указанной в знаменателе гр. 7 и 8.
- 3. В населенных пунктах с расчетной температурой наружного воздуха 18 °С и ниже (параметры А) вместо 4 °С, указанных в гр. 6, допускается принимать 6 °С.
- 4 Нормативная разность температур между температурой на рабочих местах и температурой наружного воздуха (параметры А) 4 или 6 °С может быть увеличена при обосновании расчетом в соответствии с п. 2.10.
- 5. В населенных пунктах с расчетной температурой наружного воздуха t , °С, на постоянных и непостоянных рабочих местах в теплый период года (параметры А), превышающей:
 - а) 28 °С - на каждый градус разности температур $t - 28$ °С следует увеличивать скорость движения воздуха на 0,1 м/с, но не более чем на 0,3 м/с выше скорости, указанной в гр. 9;
 - б) 24 °С - на каждый градус разности температур $t - 24$ °С допускается принимать относительную влажность воздуха на 5 % ниже относительной влажности, указанной в гр. 10.
- 6. В климатических зонах с высокой относительной влажностью воздуха (вблизи морей, озер и др.), а также при применении адиабатной обработки приточного воздуха водой для обеспечения на рабочих местах температур, указанных в гр. 7 и 8, допускается принимать относительную влажность воздуха на 10 % выше относительной влажности, определенной в соответствии с примеч. 5, 6.
- 7. если допустимые нормы невозможно обеспечить по производственным или экономическим условиям, то следует предусмотреть воздушное душирование или кондиционирование воздуха на постоянных рабочих местах.

⊙ определяем разность температур в рабочей зоне помещения **в теплый период года**, при предварительно принятом давлении, развиваемом вентилятором $\Delta P = 1300$ Па:

$$\Delta t_{w,z}^{lim} = (t_{w,z} - t_{in}) = 4^{\circ}C - 0,001 * \Delta P$$

$t_{w,z}$ — принимаем последовательно для всех периодов года.

Для **переходных условий** $t_{in} = 11,4^{\circ}C$, для **холодного времени** года $t_{in} = - 20,1^{\circ}C$ (в формулу подставляется со знаком МИНУС, знак меняется на плюс).

Рассчитываем удельные избытки теплоты:

$$\frac{Q}{V}, \text{ Вт}$$

V – объем зданий, Q – избытки теплоты.

По найденному значению находим K_t из таблицы 2, выбирая тип и расположение воздухораспределителей для каждого времени года.

Q – разное для разных времен года.

Таблица 2 - Значения коэффициентов воздухообмена K_t и K_q для помещений с незначительными избытками явной теплоты.

Подача воздуха	Удельные избытки теплоты Вт на 1 м ³ помещения					
	до 20 Вт		20-50 Вт		50 и более Вт	
	Воздухообмен 1/ч					
	3 - 5		5-10		10 и более	
	K_t	K_q	K_t	K_q	K_t	K_q
Непосредственно в рабочую зону	1,3	1,85	1,2	1,4	1,05	1,15
Наклоненными струями в направлении рабочей зоны:						
с высоты не более 4м	1,15	1,4	1,1	1,2	1,0	1,1
с высоты более 4м	1	1,2	1	1,1	1	1,05
Сосредоточенно, выше рабочей зоны	0,95	1,1	1	0,95	1	1
Сосредоточенно, выше рабочей зоны с использованием направляющих сопел	1	1	1	1	1	1
Сверху вниз:						
настилающимися струями	0,95	1,1	1	1,05	1	1
коническими струями	1,05	1,1	1	1,05	1	1
плоскими струями	1,1	1,2	1,05	1,1	1	1

Коэффициент воздухообмена характеризует скорость замещения воздуха в помещении, принимается по таблице.

- Он зависит от условий раздачи воздуха в помещении, расположения и размеров диффузоров, расположения источников тепла и т.д.
- При применении метода вытеснения, возможно получить значения коэффициента воздухообмена от 50 до 100%, в то время как при вентиляции перемешиванием они не превышают 50%.

Кратность воздухообмена (отношение расхода воздуха к объёму помещения) определяется как:

$$K = \frac{L}{V}$$