

*О результатах выполнения адресной
программы по нормализации
температурно-влажностного режима
неотапливаемых чердачных помещений
многоквартирных домов Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, в целях
обеспечения безопасной эксплуатации
жилых зданий*

По состоянию на 19.12.2018 управляющими организациями Фрунзенского района : ООО «ХЭУ Фрунзенского района» и ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района» мероприятия по ТВР в чердачных помещениях всех 46-ти МКД завершены.

- 07.11.2018 в соответствии с графиком выборочных проверок в октябре-ноябре 2018 выполнения работ по нормализации работ по ТВР в МКД Фрунзенского района Жилищным комитетом выборочно проверено 4 МКД по адресам:
ул. Боровая, д. 78 А, 46 А, 58 Б, 64 Б, в которых работы по ТВР проводились ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района.

- **Без замечаний Жилищным комитетом приняты 3 дома.**
- По информации ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района» от 12.11.2018 № 9362 замечания по дому 58 Б по ул. Боровая устранены (выполнена теплоизоляция 1-ой фановой трубы и 2-х дверей запасных выходов)

- 19.11.2018 СПб ГКУ « Жилищное агентство Фрунзенского района» и ООО « Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района» проведена повторная проверка выполнения работ по ТВР по адресам: Лиговский пр., д. 171; Боровая ул., д. 64; Боровая ул., д.78. Работы выполнены в полном объеме.

- 14.12.2018 выполненные работы по ТВР по 2-м МКД: Боровая ул., д. 64, Лиговский пр., д. 171 показаны по 3-м каналам телевизионного вещания (присутствовали представители Жилищного комитета, СПб ГКУ « Жилищное агентство Фрунзенского района, ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района»)

Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений

Теплоизоляция верхнего розлива системы теплоснабжения в чердачном помещении МКД по адресу: ул.Боровая, д. 78, лит. А

До начала работ



После завершения работ



Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений

Теплоизоляция чердачного перекрытия МКД по адресу: ул. Расстанная, д. 5, лит. А

До начала работ

После завершения работ



Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений

Теплоизоляция входа в чердачное помещение МКД по адресу: ул. Тамбовская, д. 13, лит. А

До начала работ



После завершения работ



Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений

Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном помещении МКД по адресу: Лиговский пр., д. 175, лит. А

До начала работ



После завершения работ

