

Минимальные расстояния

Преподаватель ВО УПЦ
Смирнов В.А.

Наименьшие расстояния (отступы) от объектов МГ, обеспечивающие населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и производственным сооружениям отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов МГ.

Минимальные расстояния от линейной части МГ

Объекты здания и сооружения	Диаметр трубопровода свыше 1020 до 1220	Диаметр трубопровода свыше 1220 до 1420
Города и населенные пункты	300	350
Железные дороги 1-3 категории	225	250
Отдельно стоящие нежилые и подсобные помещения	175	200
Территории ГРС, АГРС	150	175
Кабели междугородней связи	10	10
Притрассовые автодороги	10	10

Объекты здания и сооружения	Диаметр трубопровода 1020-1220	Диаметр трубопровода 1220-1420
Города и населенные пункты	700/300	700/350
Мосты железных и автодорог	450/250	500/300
Железные дороги общей сети	300/225	350/250
Автомобильные дороги	200/175	250/200
Отдельно стоящие нежилые и подсобные помещения	225/175	250/200
Лесные массивы пород	75	75
Факел для сжигания газа	100	100

Спасибо за внимание

Преподаватель ВО УПЦ
Смирнов В.А.