

# Схема переноса коммуникаций парогазового цеха для демонтажа эстакады мартена



- Теплотрасса на столовую №1 Ду-76 мм (труба 76\*6-190 м в 2 трубы, 16 отводов, 2 задвижки Ру-25, Ду-80 мм, покраска+изоляция)
- Теплотрасса от БУ-5 на прокат Ду-630 мм (труба 630\*10-50 м, 4 отвода, покраска+изоляция)
- Паропровод к АБК газового цеха и ЦКРМА (труба 89\*6- 120 м 8 отводов, 1 задвижка Ру-25, Ду-80 мм, покраска+изоляция)

Демонтируемые трубопроводы