

FINFIRE

«СФЕРА»

«ТАБ»

Самосрабатывающие огнетушители
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Устройства 21 века



FINFIRE™

■ Об огнетушителях FINFIRE



Огнетушители «СФЕРА» и «ТАБ» используются в качестве первичного средства тушения очагов возгорания твердых, жидких и газообразных веществ, а так же электрооборудования находящегося под напряжением.



Эти огнетушители срабатывают самостоятельно, они полностью автономны, для их применения не нужно присутствие человека, а для установки — никаких специальных датчиков или сложного монтажа. Очаг возгорания они тушат мгновенно.

Оснадив помещения огнетушителями FINFIRE, снижается вероятность случайного пожара в несколько раз.

■ Принцип работы



Простая конструкция устройства не требует при применении специальных навыков и больших физических усилий, не требуется приближения к очагу возгорания, как это необходимо для обычных огнетушителей, что позволяет применять «СФЕРУ» и «ТАБ» и неподготовленным людям.

Устройство можно забрасывать в горящее помещение через дверные или оконные проёмы, избегая тем самым риска проникновения в опасную зону.

При контакте с огнем устройство **самостоятельно активируется** в течении **3-10 секунд** и мгновенно тушит очаг возгорания.

Активация устройства сопровождается характерным резким хлопком, что может являться своеобразным сигналом тревоги.

Перейдите по QR-коду и узнайте как использовать и применять огнетушители FINFIRE «СФЕРА» и «ТАБ»:



■ Как устроена «СФЕРА» и «ТАБ»



«СФЕРА» и «ТАБ» состоят из **полистирольного (пенопластового) корпуса** с огнетушащим порошком FINFIRE ABCE внутри, разработанного на заводе КЧЗ "Агрохимикат".

По граням корпуса проходят **огнепроводящие шнуры**, которые при контакте с огнем в течение 3-10 секунд активируют устройство.

После активации из огнетушителя **выбрасывается огнетушащий порошок**, который полностью ликвидирует очаг возгорания.



- Вскрывать и нажимать ничего не нужно.
- Устройство не требует технического обслуживания.

При срабатывании устройство не наносит урона имуществу и людям, т.к. состоит из мягких материалов.

■ Технические характеристики

Характеристики FINFIRE «СФЕРА» и «ТАБ»



Параметры	«FINFIRE СФЕРА»	«FINFIRE ТАБ»
Время срабатывания	до 10 сек	до 10 сек
Защищаемый объем	до 5 м ³	до 3 м ³
Диаметр/высота	150 мм	150/50 мм
Вес	1,6 кг	0,7 кг
Диапазон рабочих температур	от -50°С до +90°С	от -50°С до +90°С
Звуковой эффект при срабатывании	не менее 118 дБ	не менее 118 дБ
Режимы	автономный, ручной	автономный
Экология	безопасен	безопасен
Гарантийный срок службы	10 лет	10 лет

■ Сертификаты

Продукция сертифицирована ФГБОУ ВО «Академией Государственной противопожарной службы МЧС России».

Сертификаты соответствия огнетушащего порошка: СФЕРА ССРП – RU.ПБ97.Н.00500
ТАБ ССРП - RU.ПБ97.Н.00539



Konformitätsbestätigung
Declaration of conformity
Nr./No. KB 119/19
 Hersteller: **Kinox-Chemnitz Factory Agglomerat LLC**
 Manufacturer: **Kinox-Chemnitz, Koin region 613048, RUSSIA**
 Hersteller/ **Manufacturing plant:** **Kinox-Chemnitz Factory Agglomerat LLC**
 Production site: **613048, RUSSIA**
 Product name: **FINFIRE ABC**
 Prüfgrundlagen: **EN 615-2009 Löschmittel – Anforderungen an Löschpulver**
 Test specifications: **ausgewähltem Abschnitt 13 – Kennzeichnung und Verpackung**
EN 615-2009 for extinguishing media – Specifications for powder
except clause 13 – Marking and packaging
 Prüfverfahren: **20190360**
 Test report no.: **20190360**
 Brandklasse/nung: **A, B und C nach EN 2**
 Suitability for fire classes: **A, B and C according to EN 2**
 Leistungsmerkmal: **siehe Seite 2 des Konformitätsbestätigung**
 Extinguishing performance: **see page 2 of this declaration of conformity**
 Dieses Dokument umfasst: **2 Seiten**
 This document comprises: **2 pages**
 Die Konformität des geprüften **Löschpulvers mit den oben genannten Prüfgrundlagen wird bestätigt.**
 The conformity of the tested **extinguishing powder with the above mentioned test specifications is confirmed.**
 Dieses Dokument ist keine **Produktzulassung (Zertifizierung). This is not a product certification approval.**
 25. Oktober 2019
 25 October 2019

 Dipl.-Kaufm. Heiko Pörzner
 Leiter der Prüfstelle
 Laboratory Manager
 Eine autorisierte Vervielfältigung und Veröffentlichung von Konformitätsbestätigungen bedarf in jedem Einzelfall der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. The reproduction and publication of extracts of the declaration of conformity requires the written authorization of MPA Dresden GmbH in each individual case.
 MPA Dresden GmbH
 Prüfstandort/Prüfstelle
 01319 Dresden
 Tel. +49 (0)351 2311010
 Fax +49 (0)351 2311015
 E-Mail: info@mpa-dresden.de
 Geschäftsführer: Thomas Hübner
 Tel. +49 (0)351 2311010
 Fax +49 (0)351 2311015
 E-Mail: info@mpa-dresden.de
 Anweisung/Ordering NoB 2019
 Auftragsnummer/Order NoB 2019
 USt-IdNr./VAT NoB 10071289
 E-Mail: info@mpa-dresden.de
 Bankdaten/Account
 BIC: BFSW33HAN
 IBAN: 25120510010001000100
 09100 Postfach
 Bank für Sozialleistungen
 BIC: BFSW33HAN
 IBAN: 25120510010001000100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
 (областная сертификация)
 № **C-RU.ПБ97.Н.01070**
 ЗАЯВИТЕЛЬ: **Общество с ограниченной ответственностью «Корова-Чешский завод «Агрополимер»**
 № **0017508**
 Адрес: Россия, 613048, Королёвская область, Корова-Чешский район, г. Корова-Чешск.
 ул. Промышленная, д. 6, ОГРН: 10431316420.
 Телефон: +7 (83361) 3-54-02, Факс: +7 (83361) 2-48-44, E-mail: sone@rambler.ru.
 ИЗОГОТОВИТЕЛЬ: **Общество с ограниченной ответственностью «Корова-Чешский завод «Агрополимер»**
 Адрес: Россия, 613048, Королёвская область, Корова-Чешский район, г. Корова-Чешск.
 ул. Промышленная, д. 6 (производство по адресу: Россия, 613048, Королёвская область, Корова-Чешский район, Чешское сельское поселение, в Клово, ул. 70 лет Октября, д. 17), ОГРН: 10431316420.
 Телефон: +7 (83361) 3-54-02, Факс: +7 (83361) 2-48-44, E-mail: sone@rambler.ru.
 ОРГАНИЗМ СЕРТИФИКАЦИИ: **Федеральное государственное учреждение службы Минеральной Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.**
 Адрес: 125066, Россия, г. Москва, ул. Борова Гвардейка, д. 6 ОГРН: 10277943184.
 Телефон: +7 (495) 617-27-27, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: info@fsc.gov.ru.
 RU.ПБ.97.Н.01070 от 27.07.2019. Формальная запись по сертификату.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
 Порошок огнетушащий
 «Финфайр ABC», предназначенный для тушения
 пожаров классов А, В, С и Е, выходящий по
 ТУ 2149-001-7120872-14 вкл. 1, Серийный выпуск.
 № ОК 010 (ОКСТ): **20.59.52.130**
 № ЕВКС: **3813 00 000**
 № ТН ЭД: **3813 00 000**
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
 Технический регламент в области пожарной безопасности «Обязательный закон от 22.07.2018 г. № 217-ФЗ, ГОСТ Р 53380-2009 «Установка пожаротушения автоматическая. Структурная схема». Часть 4. Правила установки объектов защиты. Общие технические требования и методы испытаний.»
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИМПУЛЬСЫ
 Акт о результатах анализа системы производства сертифицируемой продукции № 36737P-2018 от 14.06.2018 г. (СЗ Академии ГПС МЧС России по № RA.RU.111097 от 01.07.2018 г.), Протокол сертификационных испытаний № 08/2018 от 20.07.2018 г., ИИЗ ЭКСПИТ Академии ГПС МЧС России № RA.RU.ДЛЕК15 от 16.04.2015 г. (схема сертификации 4с).
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ТУ 2149-001-7120872-14 вкл. 1; Экспертное заключение по результатам сертификационных испытаний системы производства № 1913/2018 от 18.05.2018 г. (Общественное мнение безопасности системы производства № 1913/2018 от 18.05.2018 г.); Экспертное заключение безопасности системы Ф13У3 (полной цепи) по типу и эквивалентности МРА.RU.710138 от 22.07.2021 г.
СЛУЖБА СЕРТИФИКАЦИИ (государственная) № 23.07.2018 № 22.07.2021
 Руководитель государственной (государственная)
 Е.И. Буркина
 Д.В. Палкин
 Руководитель государственной (государственная)
 Е.И. Буркина
 Д.В. Палкин

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖЕСТ»
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
 № **ССРП-RU.ПБ97.Н.00500**
 ЗАЯВИТЕЛЬ: **Общество с ограниченной ответственностью «Корова-Чешский завод «Агрополимер»**
 Адрес: Россия, 613048, Королёвская область, Корова-Чешский район, г. Корова-Чешск.
 ул. Промышленная, д. 6, ОГРН: 10431316420.
 Телефон: +7 (83361) 3-54-02, Факс: +7 (83361) 2-48-44, E-mail: sone@rambler.ru.
 ИЗОГОТОВИТЕЛЬ: **Общество с ограниченной ответственностью «Корова-Чешский завод «Агрополимер»**
 Адрес: Россия, 613048, Королёвская область, Корова-Чешский район, г. Корова-Чешск.
 ул. Промышленная, д. 6 (производство по адресу: Россия, 613048, Королёвская область, Корова-Чешский район, Чешское сельское поселение, в Клово, ул. 70 лет Октября, д. 17), ОГРН: 10431316420.
 Телефон: +7 (83361) 3-54-02, Факс: +7 (83361) 2-48-44, E-mail: sone@rambler.ru.
 ОРГАНИЗМ СЕРТИФИКАЦИИ: **ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России.**
 Адрес: 125066 г. Москва, ул. Борова Гвардейка, д. 6.
 Тел. факс: (495) 617-27-27, 29-13, ОГРН: 10277943184.
 Адрес для: № RA.RU.111097 (полномочия №1120019) Национального партнерства Национального агентства по пожарной безопасности (НАНПБ)
 № ОКСТ: **28.29.22.110** № ТН ЭД: **8424 10 000**
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
 ПРОДУКЦИЯ
 Автоматическое устройство порошкового пожаротушения «СФЕРА», выпускаемое по
 ТУ 28.29.22-001-7120872-2018, Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
 ТУ 28.29.22-001-7120872-2018
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИМПУЛЬСЫ, ДОКУМЕНТЫ,
ПАСПОРТЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
 Акт о результатах анализа системы производства сертифицируемой продукции № 5397P-2018 от 11.04.2018 г. (СЗ Академии ГПС МЧС России по № RA.RU.111097 от 01.07.2018 г.), Протокол сертификационных испытаний № 11/191/2018 от 05.06.2018 г. (ИИЗ ЭКСПИТ Академии ГПС МЧС России № RA.RU.111097 от 16.04.2015 г.), схема сертификации 4с.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ от **21.06.2019** по **20.06.2021**
 Руководитель государственной (государственная)
 Е.И. Буркина
 Е.А. Антонина
 Руководитель государственной (государственная)
 Е.И. Буркина
 Д.А. Новожилов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖЕСТ»
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
 № **ССРП-RU.ПБ97.Н.00539**
 ЗАЯВИТЕЛЬ: **Общество с ограниченной ответственностью «Корова-Чешский завод «Агрополимер»**
 Адрес: Россия, 613048, Королёвская область, Корова-Чешский район, г. Корова-Чешск.
 ул. Промышленная, д. 6, ОГРН: 10431316420.
 Телефон: +7 (83361) 3-54-02, Факс: +7 (83361) 2-48-44, E-mail: sone@rambler.ru.
 ИЗОГОТОВИТЕЛЬ: **Общество с ограниченной ответственностью «Корова-Чешский завод «Агрополимер»**
 Адрес: Россия, 613048, Королёвская область, Корова-Чешский район, г. Корова-Чешск.
 ул. Промышленная, д. 6 (производство по адресу: Россия, 613048, Королёвская область, Корова-Чешский район, Чешское сельское поселение, в Клово, ул. 70 лет Октября, д. 17), ОГРН: 10431316420.
 Телефон: +7 (83361) 3-54-02, Факс: +7 (83361) 2-48-44, E-mail: sone@rambler.ru.
 ОРГАНИЗМ СЕРТИФИКАЦИИ: **ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России.**
 Адрес: 125066 г. Москва, ул. Борова Гвардейка, д. 6.
 Тел. факс: (495) 617-27-27, 29-13, ОГРН: 10277943184.
 Адрес для: № RA.RU.111097 (полномочия №1120019) Национального партнерства Национального агентства по пожарной безопасности (НАНПБ)
 № ОКСТ: **28.29.22.110** № ТН ЭД: **8424 10 000**
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
 ПРОДУКЦИЯ
 Автоматическое устройство порошкового пожаротушения «ТАБ», выпускаемое по
 ТУ 28.29.22-001-7120872-2018, Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
 ТУ 28.29.22-001-7120872-2018
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИМПУЛЬСЫ, ДОКУМЕНТЫ,
ПАСПОРТЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
 Акт о результатах анализа системы производства сертифицируемой продукции № 5397P-2018 от 11.04.2018 г. (СЗ Академии ГПС МЧС России по № RA.RU.111097 от 01.07.2018 г.), Протокол сертификационных испытаний № 3519P/2019 от 20.06.2019 г. (ИИЗ ЭКСПИТ Академии ГПС МЧС России № RA.RU.111097 от 16.04.2015 г.), схема сертификации 4с.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ от **24.06.2019** по **23.06.2021**
 Руководитель государственной (государственная)
 Е.И. Буркина
 Е.А. Антонина
 Руководитель государственной (государственная)
 Е.И. Буркина
 Д.А. Новожилов

■ Преимущества огнетушителей FINFIRE



Произведены в России



Просты в применении - не требуют специальных навыков



Высокая скорость реакции на возникновение огня и мгновенное подавление огня



Не требуют технического обслуживания



Экологически безопасны, не содержат вредных веществ



Автономный и ручной режим срабатывания устройства



Безопасны для окружающих при срабатывании




Шумовое оповещение при срабатывании



Срок годности - 10 лет

■ Области применения



Дома, квартиры




Сельскохозяйственные постройки, дачи



Общественные места




Магазины




Гаражные помещения



Складские и производственные помещения



Радио и теле аппаратура, компьютеры



Контрольно диспетчерские пункты



Кабельные шахты, электрические станции



Автомобильный транспорт



Электрический транспорт



Железнодорожный транспорт



Морской и речной транспорт



Станции газо и нефтепереработки



Станции газо и нефтепереработки




Авиационная и бронетранковая техника

■ «СФЕРА». Инструкция по применению

Автоматический режим:



Для размещения устройства в автономном режиме необходимо установить крепление большим диаметром окружности вверх.



1. Расположите устройство на расстоянии до 30 см сверху или сбоку над местом повышенного риска возгорания.




2. Закрепите устройство с помощью универсального крепления. Убедитесь, что стрелка на устройстве направлена вниз.




3. При контакте с огнём устройство самостоятельно активируется с оповещающим хлопком и мгновенно тушит очаг возгорания.

■ «СФЕРА». Инструкция по применению

Ручной режим:




Для размещения в ручном режиме универсальное крепление используется как подставка, которая располагается большим диаметром окружности крепления вниз.



1. Расположите устройство на видимом и доступном месте с помощью универсального крепления.




2. При возгорании бросьте устройство в огонь с безопасного расстояния.



3. В течение 10 секунд устройство сработает автоматически и огонь будет мгновенно потушен.

■ Установка «СФЕРЫ»




■ «ТАБ». Инструкция по применению


Автоматический режим:



С задней части устройства необходимо отлепить защитную пленку двустороннего скотча и прикрепить с помощью него «ТАБ» на объект защиты.



1. Расположите устройство на расстоянии до 30 см сверху или сбоку над местом повышенного риска возгорания.





2. Закрепите устройство с помощью двустороннего скотча на ровную и сухую поверхность.



3. При контакте с огнём устройство самостоятельно активируется с оповещающим хлопком и мгновенно тушит очаг возгорания.

■ Установка «ТАБ»



■ Комплектация



FINFIRE «СФЕРА» поставляется в индивидуальной упаковке с универсальным креплением.

Комплектация:

- Огнетушитель «СФЕРА» 1шт.
- универсальное крепление 1шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1шт.
- комплект метизов для крепления 1шт.
- коробка изделия 1шт.



FINFIRE «ТАБ» поставляется в индивидуальной упаковке с креплением на специализированный двусторонний скотч.

Комплектация:

- Огнетушитель «ТАБ» 1шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1шт.
- коробка изделия 1шт.


■ Доставка. Упаковка.

Отгрузка товара осуществляется на условиях франко-склад Поставщика (Инкотермс 2010): Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д.6.


Бесплатная доставка до терминала транспортной компании Кировская область, г. Ки **ПЭК:**




Упаковка FINFIRE «СФЕРА»



индивидуальная упаковка
Размеры: 175 x 175 x 180 мм
Вес брутто: 1,75 кг




тарная коробка 6шт.
Размеры: 550 x 370 x 200 мм
Вес брутто: 10,5 кг




паллета 210шт (35 кор.)
Размеры: 1200 x 1000 x 1500 мм
Вес брутто: 370 кг


Упаковка FINFIRE «ТАБ»



индивидуальная упаковка
Размеры: 150 x 150 x 75 мм
Вес брутто: 0,65 кг



тарная коробка 16шт.
Размеры: 635 x 325 x 175 мм
Вес брутто: 10,5 кг



паллета 512шт (32 кор.)
Размеры: 1200 x 1000 x 1500 мм
Вес брутто: 340 кг

FINFIRE

8-800-550-49-96

Бесплатный номер для звонков по России

strada-kcc@kccc.ru

www.finfire.ru

ООО "СТРАДА" 613048, Россия, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, 6

FINFIRE.RU



FINFIRE