

Описание происшествия:

23.08.2021 г. в 10 час. 25 мин. в АО «НАК «Азот», при проведении работ по капитальному ремонту оборудования секции №2 в РУ-6кВ, произошел смертельный несчастный случай с начальником участка ЦРС цеха Электроснабжения.

Пострадавший, согласно наряду-допуску, являлся лицом выдающим наряд и ответственным руководителем работ.

После подготовки рабочего места, проведения необходимых инструктажей и допуска бригад к работе пострадавший, самовольно расширив рабочее место определенное нарядом-допуском и без применения средств защиты от поражения электрическим током, допустил проникновение в соседнюю ячейку, которая оказалась открытой с последующим касанием токоведущих частей.

В результате пострадавший получил электротравмы несовместимой с жизнью.



Непосредственные причины:

- Самовольное расширение рабочего места и объема задания, определенных нарядом-допуском;
- Касание находящихся под напряжением неограждённых или неизолированных токоведущих частей электроустановки;
- Открытый доступ к токоведущим частям;
- Неприменение средств защиты при производстве работ в электроустановках.

Извлеченные Уроки:

- Довести информацию о смертельном несчастном случае до всего персонала предприятия;
- Организовать видеорегистрацию допуска и выполнения работ в электроустановках;
- Всегда использовать запирающие устройства, физические барьеры, препятствующих свободному доступу к токоведущим частям;
- При изменении объема работ, сомнениях в достаточности мероприятий – прекратить