


Замечания ДМ ЖК
МОСКОВСКИЙ парк поз.

3,4,6

Фрагмент РД



Фотоотчет




Примечание

1. Во избежание травмобезопасности. Формировать рельеф геопластики необходимо с помощью насыпных материалов, а не с помощью бетона


Фрагмент РД

Фотоотчет

Примечание



Фрагмент РД




Фотоотчет



Примечание

1. Указанный участок дорожки для катания на объекте прямой. В рабочей документации он скруглён.

Фрагмент РД



Фотоотчет



Примечание

1. На указанной площадке отсутствуют следующие малые архитектурные формы а,б,в.


Фрагмент РД



Примечание

1. В указанном месте дорожка для катания на самокатах и велосипедах пересекает проезжую часть. Это может создать помехи для автомобилей и привести к ДТП. Предлагаю рассмотреть исключение указанного (2.) участка дорожки и заменить её на тротуар с мощением из бетонной плитки и добавить разметку пешеходного перехода.


Фрагмент РД



Примечание

1. Рекомендуется сделать велопарковку прямоугольной формы, в целях упрощения укладки тротуарной плитки.


Фрагмент РД



Примечание


1. Указанный зелёный островок рекомендуется убрать.

Фрагмент РД



Примечание

1. Указанный зелёный островок рекомендуется исключить из проекта.

Фрагмент РД	Примечание
 <p data-bbox="601 611 631 645">1</p> <p data-bbox="193 1186 341 1265"></p> <p data-bbox="405 1172 1202 1265">асфальтобетонное покрытие площадки для игры в бадминтон</p>	<p data-bbox="1309 304 2346 458">1.Рекомендуется заменить материал покрытия площадки для игры в бадминтон, на мягкое и травмобезопасное.</p>